

QUALITE DE L'EAU SERVANT A L'ALIMENTATION HUMAINE - BILAN SANITAIRE 2009

LIEU	NOMBRE	TYPE	CONFORME	NON CONFORME	OBSERVATIONS
<b>ANALYSES A LA RESSOURCE</b>					
Réseau eau d'Yonne	2	R S	2	0	eau agressive, très douce et très faiblement minéralisée
Réseau source St Romain	1	RP	1	0	
<b>ANALYSES A LA PRODUCTION</b>					
Réseau Eau d'Yonne (eau traitée à la station)	2 1	P 1 P2	2 1	0 0	Eau très faiblement minéralisée, très douce.
<b>ANALYSES A LA DISTRIBUTION</b>					
Réseau Eau d'Yonne	7 1	D1 D2	7 1	0 0	Eaux de qualité satisfaisante

**CONCLUSIONS :**

Les eaux distribuées par le réseau Eau d'Yonne satisfont en permanence aux exigences de qualité bactériologique.

Par ailleurs, en raison du potentiel de dissolution élevé de ces eaux (PH et conductivité faibles), les canalisations en plomb existant éventuellement sur le domaine public doivent impérativement être changées. Il est également fortement conseillé aux abonnés de procéder au remplacement de telles conduites intérieures pour éviter tout risque de saturnisme hydrique.

La procédure de D.U.P prévue par l'article L 1321-2 du code de la santé publique pour la future prise d'eau dans l'Yonne a été engagée. Elle permettra de sécuriser l'alimentation en eau en s'affranchissant des risques de pollution potentielle ou accidentelle émanant de l'ancien site industriel et du pont d'Yonne.

**N.B.** On ne peut cependant exclure des perturbations localisées momentanées dues à des incidents (fuites, travaux) qui n'ont pas été pris en compte dans ce bilan.

**REMARQUES GENERALES**

Il conviendra d'équiper tout nouveau branchement d'un système de protection antiretour (clapet ou disconnecteur).

Tous les réservoirs et installations équipant les réseaux doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an (art. R. 1321.53 du code la santé publique).

Après tous travaux effectués sur le réseau, la remise en service est subordonnée au nettoyage, à la désinfection et au rinçage par purge du secteur concerné (art. R. 1321.53 du code la santé publique).

Pour le Directeur  
Affaires Sanitaires  
L'Ingénieur  
